



Шумарски Факултет Универзитета у Београду  
Forestry Faculty of Belgrade University  
Акредитовано Сертификационо тело \*  
Accredited Certification Body



Kneza Višeslava br. 1. 11030 Beograd  
tel.: +381 11 3553-122  
faks.: +381 11 3551-743  
БРОЈ - 67977

**СЕРТИФИКАТ Бр. DC.06. S196 09**  
**CERTIFICATE No.**

Производ  
Product

Ploča iverica sa horizontalnim rasporedom iverja, tipa TP-20,  
OSB (ploča od orijentisanog strend iverja),  
debljinskog razreda do 13 mm

Произвођач / Порекло робе  
Manufacturer / Country of origin

"KRONOSPAN", Češka

Увозник  
Importer

"DAREX" d.o.o., Auto put BG-ZG, Beograd

Ино добављач  
Exporter

"KRONOSPAN", Češka

Подносилац захтева  
Applicant

"DAREX" d.o.o., Auto put BG-ZG, Beograd  
- profaktura inodobavljača br.140081 od 16.07.2009.

Документација  
Documentation

Количина за увоз  
Imported Quantity

40 m<sup>3</sup>

Извештај о испитивању  
Test report

Бр.  
No. DC.06. S196 09

Рок важења сертификата  
Certificate validity

1 godina (1 year)

Овим се потврђује да карактеристике производа одговарају захтевима одређених прописа или стандарда

*It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations or standards*

-Standard SRPS D. C5. 031. i SRPS D.C5.030

-Prema Наредби о обавезном атестирању плоча iverica за општу употребу i  
gradevinarstvo ("Sl. List SFRJ" br. 61/83)

Место и Датум  
Place and Date

Beograd  
20.07.2009.



Потпис овлашћеног лица  
Signature of authorized person



Шумарски Факултет Универзитета у Београду  
Forestry Faculty of Belgrade University  
Лабораторија за испитивање иверница  
Laboratory for Particleboard Testing



Кнеза Вишеслава бр. 1, 11030 Београд

tel.: +381 11 3553-122

faks.: +381 11 3551-742

011-67944

Извештај о испитивању Бр. DC.06. S196 09  
Test report No.

Страна 1/1  
Page

Производ / Product: Пloча иверика са хоризонталним распоредом иверџа, типа IP-20, OSB (ploча од оријентисаног стренд иверџа), дебљинског разреда до 13 mm

Произвођач / Порекло робе / Manufacturer / Country of origin: "KRONOŠPAN", Češka

Подносилац захтева / Applicant: "DAREX" d.o.o., Auto put BG-ZG, Београд - профактура индoбављача бр.140081 од 16.07.2009.

Узорковање / Sampling: Процедура PE 5.07

Изершилац узорковања / datum / mesto / Sampler / date / place: Подносилац захтева

Ознака узорка / Sample code: S196 - 09

Датум испитивања / Date of testing: 20.07.2009.

Обим и методе испитивање / Test methods: SRPS ISO 9426-1; SRPS ISO 9425; SRPS D.C8.114; SRPS D.C8.107 i SRPS D.C8.106


Резултати испитивања  
Results

Ploча представник

Red. br.	Svoјstvo	Dobijena vrednost	Propisana vrednost (JUS D.CS.032)
1.	Formal		
	dužina (mm)	2500	-
	širina (mm)	1250	-
2.	Дебљина (mm)	10,16 ± 0,05	± 0,3
3.	Влага (%)	6,1	5 - 13
4.	Запреminsка маса (kg/m <sup>3</sup> )	606,3	max. 800
5.	Дебљинско бубрење (%)	6,5	max. 16
6.	Савојна чврстоћа (N/mm <sup>2</sup> )	20,1	min. 18
7.	Затежна чврстоћа (N/mm <sup>2</sup> )	0,49	min. 0,40

Напомена: Резултати се односе на подсти узорак. За веродостојност узорковања одговара подносилац захтева, изузев уколико узораке обавља Лабораторија за испитивање иверница.

Датум / Date: 20.07.2009.



Потпис овлашћеног лица  
Signature of authorized person

Извештај о испитивању сме се умножавати само по одобрењу Лабораторије за испитивање иверница и то искључиво као документ у целини



Шумарски Факултет Универзитета у Београду  
Forestry Faculty of Belgrade University  
Акредитовано Сертификационо тело \*  
Accredited Certification Body



Kneza Vukoslava br. 1, 11030 Beograd

tel.: +381 (0)3553-112

faks: +381 (0)3551-742

87-81-6796/4

**СЕРТИФИКАТ Бр. DC.06. S195 09**  
**CERTIFICATE No.**

Производ  
Product

Ploča iverica sa horizontalnim rasporedom iverja, tipa TP-20,  
OSB (ploča od orjehtisanog stred iverja),  
debljinskog razreda iznad 13 do 20 mm

Произвођач / Порекло роба  
Manufacturer / Country of origin

"KRONOŠPAN", Češka

Увозник  
Importer

"DAREX" d.o.o., Auto put BG-ZG, Beograd

Ино добављач  
Exporter

"KRONOŠPAN", Češka

Подносилац захтева  
Applicant

"DAREX" d.o.o., Auto put BG-ZG, Beograd  
- profaktura inodobavljača br.140081 od 16.07.2009.

Документација  
Documentation

Количина за увоз  
Imported Quantity

60 m<sup>3</sup>

Извештај о испитивању  
Test report

Бр.  
No.

DC.06. S195 09

Рок важења сертификата  
Certificate validity

1 godina (1 year)

Овим се потврђује да карактеристике производа одговарају захтевима следећих прописа или стандарда  
It is certified/heraby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations or standards

-Standard SRPS D. C5. 031 i SRPS D. C5.030

-Prema Naredbi o obaveznom atestiranju ploča iverica za opštu upotrebu i gradevinarstvo ("Sl. List SFRJ" br. 61/83)

Место и Датум  
Place and Date

Beograd  
20.07.2009.



Потпис овлашћеног лица  
Signature of authorized person

*[Handwritten Signature]*



Шумарски Факултет Универзитета у Београду  
Forestry Faculty of Belgrade University  
Лабораторија за испитивање иверица  
Laboratory for Particleboard Testing



Kateza Višeslava br. 1, 11030 Beograd

tel.: +381 11 3553-122

faks.: +381 11 3551-712

ЧИСЛО: 67/96/

Извештај о испитивању Бр. DC.06. S195 09  
Test report No.

Страна 1/1  
Page

Производ / Product: Пloча иверика са хоризонталним распоредом иверја, типа ТП-20, OSB (ploča od orijentisanog srednj иверја), дебљинског нивоа изнад 13 до 20 mm

Произвођач / Порекло робе / Manufacturer / Country of origin: "KRONOŠPAN", Чешка

Подносилац захтева / Applicant: "DAREX" d.o.o., Auto put BG-ZG, Beograd - profaktura inoJobavljača br.140081 od 16.07.2009.

Узорковање / Sampling: Procedura PL 5.07

Извршилац узорковања / datum / место / Sampler / date / place: Podnosilac zahteva

Ознака узорка / Sample code: S195 - 09

Датум испитивања / Date of testing: 20.07.2009.

Обим и методе испитивања / Test methods: SRPS ISO 9426-1; SRPS ISO 9425; SRPS D.C8.114; SRPS D.C8.107 i SRPS D.C8.106

Резултати испитивања  
Results

Ploča predstavnik

Red. br.	Svojstvo	Dobijena vrednost	Propisana vrednost (JUS D.C5.032)
1.	Format	dužina (mm)	2500
		širina (mm)	1250
2.	Дебљина (mm)	18,10 ± 0,05	± 0,3
3.	Влага (%)	6,2	5 - 13
4.	Запреminsка маса (kg/m <sup>3</sup> )	627,0	max. 800
5.	Дебљинско бубрење (%)	7,7	max. 16
6.	Савојна чврстоћа (N/mm <sup>2</sup> )	19,0	min. 16
7.	Затежна чврстоћа (N/mm <sup>2</sup> )	0,39	min. 0,35

Напомена: Резултати се односе на поднети узорак. За веродостојност узорковања одговара подносилац захтева, изузев ако лико узорковање обавља Лабораторија за испитивање иверика.

Датум / Date: 20.07.2009.



Потпис овлашћеног лица  
Signature of authorized person

Извештај о испитивању сме се упућивати само по одобрењу Лабораторије за испитивање иверица и то искључиво као документ у целини



Шумарски Факултет Универзитета у Београду  
Forestry Faculty of Belgrade University  
Акредитовано Сертификационо тело \*  
Accredited Certification Body



Kneza Višeslava br. 1, 11030 Beograd  
tel.: +381 11 3553-122  
faks.: +381 11 3551-742

dp 01-2775/1 - 12.04.2010.

**СЕРТИФИКАТ Бр. DC.06. S075 10**  
**CERTIFICATE No.**

Производ  
Product

Ploča iverica sa horizontalnim rasporedom iverja, tipa TP-20,  
OSB (ploča od orjentisanog strend iverja),  
debljinskog razreda do 13 mm

Произвођач / Порекло робе  
Manufacturer / Country of origin

"KRONOSPAN", Bugarska

Увозник  
Importer

"DAREX" d.o.o., Autoput Bg-Zg bb, Beograd

Ино добављач  
Exporter

"KRONOSPAN", Bugarska

Подносилац захтева  
Applicant  
Документација  
Documentation

"DAREX" d.o.o., Autoput Bg-Zg bb, Beograd  
- profaktura inodobavljača br. 130957 od 29.03.2010.

Количина за увоз  
Imported Quantity

300 m<sup>3</sup>

Извештај о испитивању  
Test report

Бр.  
No. DC.06. S075 10

Рок важења сертификата  
Certificate validity

1 godina (1 year)

Овим се потврђује да карактеристике производа одговарају захтевима следећих прописа или стандарда  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations or standards

-Standard JUS D. C5. 032. i JUS D.C5.030

-Prema Naredbi o obaveznom atestiranju ploča iverica za opštu upotrebu i  
građevinarstvo ("Sl. List SFRJ" br. 61/83)

Место и Датум  
Place and Date

Beograd  
12.04.2010.



Потпис овлашћеног лица  
Signature of authorized person



Шумарски Факултет Универзитета у Београду  
Forestry Faculty of Belgrade University  
Лабораторија за испитивање иверица  
Laboratory for Particleboard Testing



Kneza Višeslava br. 1, 11030 Beograd  
tel.: +381 11 3553-122

faks.: +381 11 3551-742

sp 01-2775/1 - 12.04.2010.

Извештај о испитивању Бр. DC.06. S075 10  
Test report No.

Страна 1/1  
Page

Производ / Product: Пloча иверика са хоризонталним распоредом иверја, типа TP-20, OSB (ploča od orjentisanog strend иверја), дебљинског разреда до 13 mm

Произвођач / Порекло робе / Manufacturer / Country of origin: "KRONOSPAN", Бугарска

Подносилац захтева / Applicant: "DAREX" d.o.o., Аутопут Бг-Зг bb, Београд  
- профактура инодобављача бр. 130957 од 29.03.2010.

Узорковање / Sampling: Процедура PL 5.07

Извршилац узорковања / datum / mesto / Sampler / date / place: Подносилац захтева

Ознака узорка / Sample code: S075 - 10

Датум испитивања / Date of testing: 12.04.2010.

Обим и методе испитивање / Test methods: JUS ISO 9426-1; JUS ISO 9425; JUS D.C8.114; JUS D.C8.104, JUS D.C8.107 i JUS D.C8.106

Резултати испитивања / Results

*Ploča predstavnik*

Red. br.	Svoјstvo	Dobijena vrednost	Propisana vrednost (JUS D.C5.032)
1.	Format	dužina (mm)	2440
		širina (mm)	1220
2.	Дебљина (mm)	9,91 ± 0,14	± 0,3
3.	Влага (%)	7,3	5 - 13
4.	Запреminsка маса (kg/m <sup>3</sup> )	581,3	max. 800
5.	Дебљинско бубрење (%)	10,6	max. 16
6.	Савојна чврстоћа (N/mm <sup>2</sup> )	19,9	min. 18
7.	Затежна чврстоћа (N/mm <sup>2</sup> )	0,41	min. 0,40

Напомена: Резултати се односе на поднети узорак. За веродостојност узорковања одговара подносилац захтева, изузев уколико узорковање обавља Лабораторија за испитивање иверица.

Датум / Date: 12.04.2010.



Потпис овлашћеног лица  
Signature of authorized person

Извештај о испитивању сме се умножавати само по одобрењу Лабораторије за испитивање иверица и то искључиво као документ у целини



Шумарски Факултет Универзитета у Београду  
Forestry Faculty of Belgrade University  
Акредитовано Сертификационо тело \*  
Accredited Certification Body



Kneza Višeslava br. 1, 11030 Beograd  
tel.: +381 11 3553-122  
faks.: +381 11 3551-742

бр. 01-2776/9 - 12.4.2010.

**СЕРТИФИКАТ Бр. DC.06. S076 10**  
**CERTIFICATE No.**

Производ  
Product

Плоча iverica sa horizontalnim rasporedom iverja, tipa TP-20,  
ploča od orjentsanog strend iverja (OSB),  
debljinskog razreda iznad 13 do 20 mm

Произвођач / Порекло робе  
Manufacturer / Country of origin

"KRONOSPAN", Bugarska

Увозник  
Importer

"DAREX" d.o.o., Autoput Bg-Zg bb, Beograd

Ино добављач  
Exporter

"KRONOSPAN", Bugarska

Подносилац захтева  
Applicant  
Документација  
Documentation

"DAREX" d.o.o., Autoput Bg-Zg bb, Beograd  
- profaktura inodobavljača br. 130958 od 29.03.2010.

Количина за увоз  
Imported Quantity

550 m<sup>3</sup>

Извештај о испитивању  
Test report

Бр.  
No.

DC.06. S076 10

Рок важења сертификата  
Certificate validity

1 godina (1 year)

Овим се потврђује да карактеристике производа одговарају захтевима следећих прописа или стандарда  
It is certified/hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations or standards

-Standard JUS D. C5. 032. i JUS D.C5.030

-Prema Naredbi o obaveznom atestiranju ploča iverica za opštu upotrebu i građevinarstvo ("Sl. List SFRJ" br. 61/83)

Место и Датум  
Place and Date

Beograd  
12.04.2010.



Потпис овлашћеног лица  
Signature of authorized person



Шумарски Факултет Универзитета у Београду  
Forestry Faculty of Belgrade University  
Лабораторија за испитивање иверица  
Laboratory for Particleboard Testing



Kneza Višeslava br. 1, 11030 Beograd

tel.: +381 11 3553-122

faks.: +381 11 3551-742

№ 01-2776/1 - 12.4.2010.

Извештај о испитивању Бр. DC.06. S076 10  
Test report No.

Страна 1/1  
Page

Производ / Product: Пloча иверица са horizontalним распоредом иверја, типа TP-20, пloча од оријентисаног стренд иверја (OSB), дебљинског разреда изнад 13 до 20 mm

Произвођач / Порекло робе / Manufacturer / Country of origin: "KRONOSPAN", Бугарска

Подносилац захтева / Applicant: "DAREX" d.o.o., Аутопут Бг-Зг бб, Београд  
- профактура инодобављача бр. 130958 од 29.03.2010.

Узорковање / Sampling: Процедура PL 5.07

Извршилац узорковања / datum / место / Sampler / date / place: Подносилац захтева

Ознака узорка / Sample code: S076 - 10

Датум испитивања / Date of testing: 12.04.2010.

Обим и методе испитивања / Test methods: JUS ISO 9426-1; JUS ISO 9425; JUS D.C8.114; JUS D.C8.104, JUS D.C8.107 i JUS D.C8.106

Резултати испитивања / Results: Пloча представник

Red. br.	Svoјstvo	Dobijena vrednost	Propisana vrednost (JUS D.C5.032)
1.	Format	dužina (mm)	2440
		širina (mm)	1220
2.	Дебљина (mm)	14,55 ± 0,03	± 0,3
3.	Влага (%)	7,2	5 - 13
4.	Запремска маса (kg/m <sup>3</sup> )	563,6	max. 800
5.	Дебљинско бубрење (%)	7,8	max. 16
6.	Савојна чврстоћа (N/mm <sup>2</sup> )	17,8	min. 16
7.	Затежна чврстоћа (N/mm <sup>2</sup> )	0,41	min. 0,35

Напомена: Резултати се односе на поднети узорак. За веродостојност узорковања одговара подносилац захтева, изузев уколико узорковање обавља Лабораторија за испитивање иверица.

Датум / Date: 12.04.2010.



Потпис овлашћеног лица / Signature of authorized person

Извештај о испитивању сме се умножавати само по одобрењу Лабораторије за испитивање иверица и то искључиво као документ у целини